

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 34/ON.HD/18

Wytomyśl, dnia 17.04.2018 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

mgr Renatę Ciszak – starszy asystent Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, upoważnienie nr 10/2018; mgr inż. Lucynę Matysiak – starszy asystent Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, upoważnienie nr 9/2018

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).

INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

tel.: 614426661, faks: 61 4422754, poczta elektroniczna: urząd@nowytomysl.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej, Wytomyśl, ul. Szkolna 18, 64-300 Nowy Tomyśl

tel.: 61 4411924, faks: 614411924, poczta elektroniczna: sp.wytomysl@wp.pl

Placówka oświatowa – szkoła podstawowa

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Nowy Tomyśl

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

tel.: 614426661, faks: 61 4422754, poczta elektroniczna: urząd@nowytomysl.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 7881916753/631258862/85.20.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

dr Włodzimierz Hibner – Burmistrz Nowego Tomyśla

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

mgr Małgorzata Ruta – Dyrektor Szkoły Podstawowej (przedstawiono zarządzenie nr 90/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie pełnomocnictwa).

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

*Nie dotyczy.**(imię i nazwisko/stanowisko/inne)***I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 17.04.2018 r. godz. 9:10

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

Nie dotyczy

3. Przyczyna odstępiania od zawiadomienia:.....

4. Data i godzina zakończenia kontroli 17.04.2018 r. godz. 11:20

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 1,5 godz.

6. Zakres przedmiotowy kontroli

*Ocena stanu sanitarnego szkoły w podanych obszarach:**a) Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.**b) Ocena stanu sanitarno-higienicznego miejsc nauki, pracowni szkolnych, świetlic, sal zajęć, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych łącznie z oceną dokumentacji.**c) Ocena otoczenia obiektu łącznie z oceną dokumentacji.**d) Ocena spełnienia wymagań w zakresie przestrzegania zakazu palenia tytoniu.**e) Ocena spełnienia wymagań w zakresie rozkładu zajęć lekcyjnych.*

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

*Dalmierz laserowy – nr ewidencyjny PW/S/K/01-01/ON.NS.**(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)*

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów*

*Dokonano pomiaru odległości śmietnika od okien i drzwi - odległość wynosi 15,5 m.**Dokonano pomiaru wysokości sali lekcyjnej nr 1 – wysokość wynosi – 3,18m.**Dokonano oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w klasie III (oceniono 15 stanowisk pracy ucznia).*9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *Nie dotyczy.*

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

*Protokół nr 29/2017 z dnia 16.05.2017 r. z okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych sporządzony przez Usługi Kominiarskie, ul. 3-go Stycznia 2, 64-310 Lwówek;**Protokół z kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki z dnia 31.08.2017 r. - brak numeru;**Sprawozdanie z dnia 09.01.2008. z badania natężenia oświetlenia sporządzony przez WSSE Poznań.*

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

*Certyfikaty nr 133/11 do. Stoły szkolne Bartek oraz nr 160/08 dot. krzesło szkolne Bolek sporządzone dla ITAL SYSTEM, ul. Zachodnia, Kalisz;**Certyfikat NR Z2091240608087 dot. zestaw zabawowy sporządzony dla KSIL Svetlanovskij pr.25, 194223 St. Petersburg, Federacja Rosyjska.*

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Nie dotyczy.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, nr F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Akt założycielski Szkoły Podstawowej w Wytomyślu z dnia 31.08. 1999 r. stanowiący załącznik Uchwały Rady Miejskiej nr VI/29/99 z dnia 12.03.1999 r. w Nowym Tomyślu .

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Szkoła Podstawowa 73 uczniów (6 oddziałów), 2 oddziały przedszkolne: 13 dzieci w wieku 3-4 lat, 11 dzieci w wieku 5-6 lat w tym 6-latków – 4.

W wyniku kontroli stwierdzono:

- budynek oddany do użytku przed 2002r.;*
- budynek nie dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów;*
- standard dostępności do urządzeń sanitarnych zachowany;*
- pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej;*
- pomieszczenia sanitarne dla uczniów i personelu w złym stanie technicznym i tak:*
 - sanitariat dla dziewcząt (3 umywalki, 3 kabiny ustępowe): część umywalek ze zniszczoną, wytartą, popękaną powierzchnią, trudne do utrzymania w czystości, baterie przy umywalkach z zakamieniałymi kranami; miski ustępowe ze zniszczoną powierzchnią, trudne do utrzymania w czystości, deski sedesowe miejscami z wytartą powierzchnią; podłoga miejscami popękana, miejscami z ubytkami płytek ceramicznych, trudna do utrzymania w czystości; sufit z zaciekami, częściowo powierzchnia ścian z ruchomymi, wybrzuszonymi płytkami ceramicznymi; drzwi do kabin ustępowych z ubytkami farby, z luźnymi kłamkami, brak możliwości zamknięcia od wewnątrz kabin ustępowych;*
 - sanitariat dla chłopców (2 umywalki, 1 pisuar, 2 kabiny ustępowe): część umywalek ze zniszczoną, wytartą, popękaną powierzchnią, trudne do utrzymania w czystości, syfony przy umywalkach nieszczelne, zakamieniałe, baterie przy umywalkach z zakamieniałymi kranami; miski ustępowe ze zniszczoną powierzchnią, trudne do utrzymania w czystości, deski sedesowe miejscami z wytartą powierzchnią, popękane, spluczki przy muszlach ustępowych zakamieniałe od wewnątrz co powoduje częstą ich awaryjność; sufit z zaciekami, częściowo powierzchnia ścian z ruchomymi, wybrzuszonymi płytkami ceramicznymi, miejscami płytki ceramiczne popękane, z ubytkami; drzwi do kabin ustępowych zniszczone, wyszczerbione, z ubytkami farby, z luźnymi kłamkami, brak możliwości zamknięcia od wewnątrz kabin ustępowych; niedrożna kanalizacja przy pisuarze, pisuar zakamieniały, wyczuwalny nieprzyjemny zapach, pisuar przykryty folią – wyłączony z użytkowania;*

- *sanitariat dla uczniów na I piętrze (2 umywalki, 2 kabiny ustępowe): umywalki ze zniszczoną, wytartą powierzchnią, trudne do utrzymania w czystości, baterie przy umywalkach z zakamieniałymi kranami, umywalki umocowane na drewnianej obudowie – obudowa zniszczona, ubytki okleiny, przy 1 umywalce brak bieżącej, ciepłej wody (do drugiej umywalki dopływ ciepłej wody z bojlera elektrycznego); miski ustępowe ze zniszczoną powierzchnią, trudne do utrzymania w czystości, deski sedesowe miejscami z wytartą powierzchnią, 1 kabina ustępowa usytuowana pod pochyłym stropem, drzwi do kabin ustępowych umocowane w ościeżnicy o wysokości ok. 1,5 m (wysokość uczniów 1,10 – 1,70 m); wytarta wykładzina podłogowa, szczeliny między łączeniami wykładziny - trudna do utrzymania w czystości;*
 - *sanitariaty dla personelu (toaleta damska): bateria przy umywalce z zakamieniałym kranem, zardzewiałe umocowanie umywalki; miska ustępowa ze zniszczoną powierzchnią, trudna do utrzymania w czystości, deska sedesowa miejscami z wytartą powierzchnią; podłoga miejscami popękana miejscami z ubytkami płytek ceramicznych, trudna do utrzymania w czystości; częściowo powierzchnia ścian z ruchomymi, wybrzuszonymi płytkami ceramicznymi; spluczka przy muszli ustępowej zakamieniała od wewnątrz co powoduje częstą ich awaryjność, ponadto spluczka pęknięta;*
 - *sanitariaty dla personelu (toaleta męska): częściowo powierzchnia ścian z ruchomymi, wybrzuszonymi płytkami ceramicznymi, miejscami płytki ceramiczne popękane, z ubytkami.*
- *przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego: 09.01.2008r – oświetlenie niewłaściwe (poinformowano stronę kontrolowaną o konieczności zapewnienia właściwego oświetlenia sztucznego, zgodnie z PN);*
 - *oceniono rozkład zajęć lekcyjnych 6 oddziałów – nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie;*
 - *według oświadczenia Dyrektora Szkoły 5 % mebli edukacyjnych nie posiada atestów lub certyfikatów, ich zakup miał miejsce przed 1997r., 90% mebli edukacyjnych w 100% posiada certyfikaty, natomiast pozostałe 5 % mebli w sali zajęć dzieci starszych (3 regały) oraz w sali lekcyjnej nr 16 (4 regały) zakupione po 1997r. nie posiadają certyfikatów – producent „IKEA Industry” Poland Sp. z o.o.;*
 - *według oświadczenia Dyrektora placówki 10 % sprzętu sportowego nie posiada atestów lub certyfikatów, ich zakup miał miejsce przed 1997r., pozostałe 90 % sprzętu sportowego w 100% posiada certyfikaty; bramki do gry nie posiadają certyfikatów, ich zakup miał miejsce przed 1997r.;*
 - *szkoła prowadzi dożywianie: obiady dwudaniowe dla 11 uczniów i 3 dzieci przedszkolnych w tym 7 obiadów (SP) i 3 z przedszkola dofinansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu (obiady przygotowywane przez Szkołę Podstawową nr 3 w Nowym Tomyślu – placówka wpisana do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia), mleko - 51 uczniów, owoce i warzywa – 51 uczniów, herbata – 73 uczniów i 24 dzieci przedszkolnych ;*
 - *zajęcia wychowania fizycznego prowadzone w salce korekcyjnej oraz na boisku wielofunkcyjnym;*

- plac zabaw: według oświadczenia Dyrektora placówki wyposażenie w 100% posiada certyfikaty; dokumentacja przeglądów dostępna (kontrola coroczna główna, kontrola funkcjonalna, oględziny okresowe); regulamin placu zabaw dostępny, kompletny; sprzęt i urządzenia oznakowane – zawierają tabliczki znamionowe z wymaganymi informacjami;
- w widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki;
- placówka zapewnia opiekę medyczną – pielęgniarka 1 x w miesiącu po 5 godzin (brak gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej);
- oddział przedszkolny funkcjonuje w systemie 5-cio godzinnym; dzieci nie leżakują; zajęcia ruchowe odbywają się w sali zajęć; dzieci przynoszą własne śniadanie, placówka zapewnia herbatę;
- odprowadzanie ścieków – kanalizacja miejscowa (zbiornik bezodpływowy);
- szkoła uczniom klas I- VII zapewnia indywidualne szafki na pozostawienie części podręczników i przyborów szkolnych.

Dokonano oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w klasie III (15 uczniów).

W wyniku kontroli stwierdzono:

- prawidłowość zestawienia stolików i krzeseł zgodnie z PN;
- dostosowanie stolików i krzeseł do wysokości uczniów;
- udokumentowano dostosowanie mebli edukacyjnych do wymagań ergonomii;
- meble edukacyjne w dobrym stanie technicznym, z certyfikatami.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) W obszarze podanym w części II pkt 6 lit a dotyczącym oceny stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych stwierdzono:

- w toalecie damskiej – bateria przy umywalce z zakamieniałym kranem, zardzewiałe umocowanie umywalki; miska ustępowa ze zniszczoną powierzchnią, trudna do utrzymania w czystości, deska sedesowa miejscami z wytartą powierzchnią; podłoga miejscami popękana, miejscami z ubytkami płytek ceramicznych, trudna do utrzymania w czystości; częściowo powierzchnia ścian z ruchomymi, wybrzuszonymi płytkami ceramicznymi; spluczka przy muszli ustępowej zakamieniała od wewnątrz, pęknięta co powoduje częstą ich awaryjność;

- w toalecie męskiej częściowo powierzchnia ścian z ruchomymi, wybrzuszonymi płytkami ceramicznymi, miejscami płytki ceramiczne popękane, z ubytkami w toalecie męskiej co stanowi naruszenie § 2 pkt 1i 2 załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);

b) W obszarze podanym w części II pkt 6 lit b dotyczącym oceny stanu sanitarno-higienicznego miejsc nauki, pracowni szkolnych, świetlic, sal zajęć, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych łącznie z oceną dokumentacji stwierdzono:

- brak bieżącej ciepłej wody przy jednej umywalce w sanitariacie dla uczniów na I piętrze co stanowi naruszenie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.);

- **w sanitariacie dla dziewcząt:** część umywalek ze zniszczoną, wytartą, popękaną powierzchnią, trudne do utrzymania w czystości, baterie przy umywalkach z zakamieniałymi kranami; miski ustępowe ze zniszczoną powierzchnią, trudne do utrzymania w czystości, deski sedesowe miejscami z wytartą powierzchnią;

w sanitariacie dla chłopców: część umywalek ze zniszczoną, wytartą, popękaną powierzchnią, trudne do utrzymania w czystości, syfony przy umywalkach nieszczelne, zakamieniałe, baterie przy umywalkach z zakamieniałymi kranami; miski ustępowe ze zniszczoną powierzchnią, trudne do utrzymania w czystości, deski sedesowe miejscami z wytartą powierzchnią i popękane, spluczki przy muszlach ustępowych zakamieniałe od wewnątrz co powoduje częstą ich awaryjność oraz zakamieniały pisuar;

w sanitariacie dla uczniów na I piętrze: umywalki ze zniszczoną, wytartą powierzchnią, trudne do utrzymania w czystości, baterie przy umywalkach z zakamieniałymi kranami, umywalki umocowane na drewnianej obudowie – obudowa zniszczona, ubytki okleiny, miski ustępowe ze zniszczoną powierzchnią, trudne do utrzymania w czystości, deski sedesowe miejscami z wytartą powierzchnią

co stanowi naruszenie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.);

- regały w sali zajęć dzieci starszych (3 sztuki) oraz w sali lekcyjnej nr 16 (4 sztuki) zakupione po 1997r. nie posiadają certyfikatów – producent „IKEA Industry” Poland Sp. z o.o. co stanowi naruszenie § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

c)

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit a i b nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Małgorzata Rute

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Krzysztof Długosz

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 17.04.2018r.

Małgorzata Rute

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** „Ocena stanu sanitarnego szkoły” / nr F/HDM/04; „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii” / nr F/HDM/05.

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić